

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС АМ 012/S.A-0292-2019

Серия АМ N 0002380

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «Международный Центр Сертификации». Место нахождения: 0002, РА, г. Ереван, ул. Арами, дом 64, ном.124. Место осуществления деятельности: 0033, РА, г. Ереван, ул. Акоп Акопяна 3. Телефон: +37460650666, адрес электронной почты: info@internationalcc.org. Рег.номер аттестата аккредитации: № 012/S-012, дата регистрации аттестата аккредитации: 20/05/2016. Наименование органа по аккредитации: «Национальный орган по аккредитации» ГНКО.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ». Место нахождения (юридический адрес) и место осуществления деятельности (фактический адрес): 430006, Республика Мордовия, город Саранск, Александровское шоссе, дом 22, Российская Федерация. Номер государственной регистрации: 1191326002130. Телефон: +78342291619, адрес электронной почты: priem@zvetlit.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ». Место нахождения (юридический адрес) и место осуществления деятельности (фактический адрес): 430006, Республика Мордовия, город Саранск, Александровское шоссе, дом 22, Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ**

Кабели силовые на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, марок – АВВГ, ВВГ, АВВГЭ, ВВГЭ, АВВГнг(А), ВВГнг(А), АВВГЭнг(А), ВВГЭнг(А), АПВВГ, ПвВГ, АПвВГЭ, ПвВГЭ, АПвВГнг(А), ПвВГнг(А), АПвВГЭнг(А), ПвВГЭнг(А), АВБШв, ВБШв, АВБШвнг(А), ВБШвнг(А), АПвБШв, ПвБШв, АПвБШвнг(В), ПвБШвнг(В), АПвБШп, ПвБШп. Продукция изготовлена по техническим условиям ТУ 27.32.13-027-37041459-2019 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС**

8544 49 950 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколов испытаний №8412Э, №8413Э от 20.12.2019 года, выданных Испытательным центром Астанинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". Аттестат КЗ.Т.01.0210 от 22.08.2018г., г. Нур-Султан, ул. М.Ауэзова, 48/1. Акт анализа состояния производства № 206 от 29.11.2019 года, выданный Органом по сертификации ООО «Международный Центр Сертификации», аттестат аккредитации № 012/S-012 от 20.05.2016 г. Схема сертификации 1С.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23/12/2019**

**ПО 22/12/2022**

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Левон Петросян Араратович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Армен Мурадян Рубикович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

