



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.АБ03.В.00097/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Лакилайт» (ООО «Лакилайт»)
Адрес юридического лица (место нахождения): 143001, Россия, Московская область, городской округ Одинцовский, рабочий поселок Новоивановское, улица Западная, строение 180, офис 175.
ОГРН 1215000039781, ИНН 5047250478, телефон: +79685285642, адрес электронной почты: ms@lucky-light.ru.
Договор уполномоченного лица №31-05/2024 г. от 31.05.2024 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd.
Адрес юридического лица (место нахождения) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.9, Xihuwei Road, Shilin Industrial Zone, Xinshi, Deqing, Zhejiang 313213. GLN 6929628545530.
Телефон: +86 400-8877-125, адрес электронной почты: info@zhaolong.com.cn.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адреса места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501, 115054, РОССИЯ, г. Москва, переулок Строченовский Б., дом 22/25 строение 1, Этаж 1, помещение II, комната 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АБ03, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.06.2015 года.
Телефон: +7 4950115693. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричной парной скрутки (витая пара) торговой марки Tokov Electric, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными токопроводящими жилами, с числом пар жил от 1 до 4, номинальным диаметром жил от 0,47 до 0,58 мм, на номинальное напряжение до 48 В, в том числе экранированные, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката или полимерной композиции, не содержащей галогенов, артикулы согласно Приложению № 2 на 1 листе, выпускаемые по Технической документации изготовителя «КАБЕЛИ СВЯЗИ ВИТАЯ ПАРА» от 13.05.2024 г.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.13

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1828/11-2024 от 26.11.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90.
Акта анализа состояния производства № 20 РФ-24 от 04.07.2024 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АБ03.
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.3, 5.4, 5.5. Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 3 на 1 листе.
Условия хранения: Хранение изделий необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С. Срок службы - 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.11.2024 по 26.11.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Илюхин Иван Борисович
(фамилия, имя, отчество)

* Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529457/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
 (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.AB03.B.00097/24

Перечень филиалов (производственных площадок) изготовителя

Полное наименование предприятия- изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Shenzhen HSD Cable Co., Ltd.	Китай, 703, Building 51, FengHeRiLi, Xinniu Community, Minzhi Street, LongHua District, Shenzhen, 1# 2# Block, Hengshun industry park, YinYuan street, Longgang, Shenzhen
Shenzhen Aixton Cables Co., Ltd.	Китай, No. 3 Floor, B3, Jintai Industrial Park, Gushu, Xixiang Town, Baoan District, Shenzhen City, China.
Hunan Feibo Guangtong communication equipment co., Ltd.	Китай, xidi building,8 fenglin 3rd road, Wangchengpo street, Yuelu district, Changsha city, Hunan province
Guangdong Sipu Cable Industrial Co., Ltd.	Китай, No. 1, Zhuganwei Road, Zhangcuozhai Industrial Zone, Chigang Town, Puning City, Jieyang City, Guangdong Province
Hangzhou Aite Cable Co., Ltd.	Китай, No.556 Shangpan Road, Lin'an District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Zhuhai Yuxun Innovation Technology Co., Ltd.	Китай, Workshop 5, No. 211, Pingxi 1 Rd., Zhuhai, Guangdong
GHT Wire & Cable., Co., Ltd.	Китай, Tangbian Industrial Zone, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong
REÇBER KABLO A.Ş.	Турция, Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alpaslan Caddesi No : 73 Çorlu Tekirdağ



Руководитель
 (заместитель руководителя) органа по
 сертификации

Эксперт-аудитор
 (эксперты-аудиторы)

[Handwritten signature]

 (подпись)

[Handwritten signature]

 (подпись)

Нуйкова Карина Николаевна

 (фамилия, имя, отчество)

Илюхин Иван Борисович

 (фамилия, имя, отчество)

«Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
 Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529457/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ **RU C-CN.AB03.B.00097/24**

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13	8544 49 200 0	<p>Кабели связи симметричной парной скрутки (витая пара) торговой марки Tokov Electric, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными токопроводящими жилами, с числом пар жил от 1 до 4, номинальным диаметром жил от 0,47 до 0,58 мм, на номинальное напряжение до 48 В, в том числе экранированные:</p> <p>- с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, артикулы: TKE-C06-U/UTP-42-5E-500, TKE-C06-F/UTP-42-5E-500, TKE-C06-U/UTP-22-5E-500, TKE-C06-F/UTP-22-5E-500, TKE-C06-U/UTP-12-5E-500, TKE-C06-F/UTP-12-5E-500, TKE-C06-SF/UTP-42-5E-500, TKE-C06-S/FTP-42-5E-500, TKE-C06-U/UTP-42-5E-305, TKE-C06-F/UTP-42-5E-305, TKE-C06-U/UTP-22-5E-305, TKE-C06-F/UTP-22-5E-305, TKE-C06-U/UTP-12-5E-305, TKE-C06-F/UTP-12-5E-305, TKE-C06-SF/UTP-42-5E-305, TKE-C06-S/FTP-42-5E-305, TKE-C08-U/UTP-42-6-500, TKE-C08-F/UTP-42-6-500, TKE-C08-S/FTP-42-6-500, TKE-C08-U/UTP-42-6-305, TKE-C08-F/UTP-42-6-305, TKE-C08-S/FTP-42-6-305, TKE-C08-S/FTP-42-6-305</p> <p>- с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, артикулы: TKE-C10-U/UTP-42-5E-500-HF, TKE-C10-F/UTP-42-5E-500-HF, TKE-C10-SF/UTP-42-5E-500-HF, TKE-C10-U/UTP-42-5E-305-HF, TKE-C10-F/UTP-42-5E-305-HF, TKE-C10-U/UTP-42-6-500-HF, TKE-C10-F/UTP-42-6-500-HF, TKE-C10-SF/UTP-42-6-500-HF, TKE-C10-U/UTP-42-6-305-HF, TKE-C10-F/UTP-42-6-305-HF, TKE-C10-S/FTP-42-6-500-HF, TKE-C10-S/FTP-42-6-305-HF, TKE-C10-S/FTP-42-6-305-HF, TKE-C10-S/FTP-42-6-305-HF</p>	<p>Техническая документация изготовителя «КАБЕЛИ СВЯЗИ ВИТАЯ ПАРА» от 13.05.2024 г.</p>



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Илюхин Иван Борисович

(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529457/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.АБ03.В.00097/24

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.4	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 (для кабелей в оболочке из поливинилхлоридного пластика)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 (для кабелей в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Handwritten signature

(подпись)

Handwritten signature

(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Илюхин Иван Борисович
(фамилия, имя, отчество)

* Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3529457/baseInfo>