

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера  
ПАО «Россети»



Г. К. Gladkovskiy

« 11 » октября 2023 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № 13-215/23

Срок действия с 11.10.2023 г.

Дата очередной плановой проверки производства 11.10.2028 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Самонесущие изолированные провода (СИП) для ВЛИ напряжением до 1 кВ:

- марки СИП-2 сечением: 1x16+1x25, 3x35+1x50, 3x50+1x50, 3x50+1x54,6, 3x50+1x70, 3x70+1x70, 3x70+1x95, 3x95+1x70, 3x95+1x95, 3x120+1x95, 3x150+1x95, 3x185+1x95, 3x240+1x95 со вспомогательной жилой освещения в количестве от 1 до 3 номинальным сечением 16-35 мм<sup>2</sup> или без неё;

- марки СИП-4 сечением: 2x16, 2x25, 2x35, 2x50, 2x70, 2x95, 2x120, 2x150, 2x185, 2x240, 3x16, 3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 4x16, 4x25, 4x35, 4x50, 4x70, 4x95, 4x120, 4x150, 4x185, 4x240

изготавливаемые по ТУ 27.32.13-001-48751885-2022

Защищенные провода для ВЛИ напряжением 20 и 35 кВ

- марки СИП-3-20 кВ сечением: 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240

- марки СИП-3-35 кВ сечением: 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240

изготавливаемые по ТУ 27.32.14-002-48751885-2022

Провода выпускаются климатического исполнения В, категории размещения - 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Балткабель»

(ООО «Балткабель», адрес производства 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ш. Копорское, д. 26, к. 3, ком. 6)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Балткабель»

(ООО «Балткабель», адрес производства 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ш. Копорское, д. 26, к. 3, ком. 6)

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»